

【記入例】

昇降機等改善工事完了届 令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日付で改善指導があった下記事項について 令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日に当該工事を完了したので届けます。 令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 様 所有者(管理者) 住所・氏名 昇降機等検査員 住所・氏名 電話 () (交付番号 号) 記			
建 物 所 在 地		東京都中央区〇〇町△△一△△一△	
建物名称・用途		〇〇ビル 事務所	
昇降機等の内容		1号機 乗用エレベーター (900Kg 13名90m/min) 登録番号2007123123	
改 善 事 項	1(4) 救出装置作動せず。 2(3) 主索素線切れが発生しており交換基準に達しています。 6(6) ピット床面に水が溜まっており保全上支障があります。	改 善 内 容	救出装置用バッテリー及びバッテリー充電装置交換した。 主索 (3本) を交換した。 水抜き (防水工事含め) を実施した。
昇 降 機 等 検 査 員 意 見	救出装置作動状況が良好であることを確認した。 主索交換し良好であることを確認した。 ピット内支障ないことを確認した。	※ 受 付 欄	

(注意) ※印のある欄は、記入しないでください。