

添付資料2. 必要諸室にかかる電気設備リスト

I. 保育園等複合施設棟

1. 保育園

(1) 保育部門

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ 端子	電気時 計	緊急時呼出フ ザー	インター ホン	電話機	情報 端末	備考
		最低 数	1室あたりの 防止機能 いたずら								
1	保育室(0歳児)	8	○	○	○	○		○		将来	
2	保育室(1歳児)	6	○	○	○	○		○		将来	
3	保育室(2歳児)	6	○	○	○	○		○		将来	・電気時計は、2つのグループどちらか からも見える位置に設置
4	保育室(3歳児)	6	○	○	○	○		○		将来	
5	保育室(4歳児)	6	○	○	○	○		○		将来	
6	保育室(5歳児)	6	○	○	○	○		○		将来	
7	遊戯室	6	○	○	○	○		○		将来	
8	沐浴室	2	○	○							
9	調乳室	2	○	○							・ IH ヒーター用電源を確保する
10	受入コーナー	2	○	○							
11	脱衣室	2	○	○							
12	シャワー室			△							
13	トイレ室	2	○	○							・ 職員用は洗浄便座用電源確保

(2) 管理部門

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ 端子	電気時 計	緊急時呼出フ ザー	インター ホン	電話機	情報 端末	備考
		最低 数	1室あたりの 防止機能 いたずら								
14	事務室 (医務コーナー含む)	6		○	○	○		○	○	○ *	・ 医務コーナーにインターネット用空配 管 ・ 電話は2回線想定 ・ コピー複合機用電源を確保する ・ ミニキッチン(建築)に IH ヒーター組 込 ・ 庁内 LAN の空配管工事を行うこと
15	女子職員更衣室	2		○		○			○		
16	男子職員更衣室	1		○		○			○		
17	職員休憩室	2		○	○	○					
30	ワーキングルーム	2		○		○		○			
31	洗濯・作業室	2		○		○		○			・ ドラム式洗濯機用電源確保

(3) 調理部門

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ 端子	電気 時計	緊急時 呼出ブザー	インター ホン	電話機	情報 端末	備考
		最低 数	1室あ たりの 防止機 能								
18	調理室	機器 対応		○		○		○	○		・ 機器はオール電化 ・ 通用口との間にモニター付ドアホン 設置
19	前室	2		○							
20	食品庫	機器 対応									・ 機器はオール電化
21	調理職員休憩更衣室	1		○	○	○		○			
22	調理職員 WC	1		○							・ 洗浄便座用電源確保

(4) 共用部

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ 端子	電気 時計	緊急時 呼出ブザー	インター ホン	電話機	情報 端末	備考
		最低 数	1室あ たりの 防止機 能								
23	玄関	1	○								
24	ホール	2	○	○		○					
25	廊下	各階 2	○	○							
26	保育園専用 EV			○							
27	保育園専用階段	各階 1	○	○							
28	倉庫	1									
29	トイレ室	1	○	○			○				・ 洗浄便座用電源確保

【備考】

- ・ 情報端末の将来（＝将来対応）は天井内空配管とする
- ・ 玄関外部にドアホン設置（事務室、延長保育の部屋（2歳児室）に子機）
- ・ 玄関外部に不審者対策として、赤外線感知器（FL+400 程度）設置
- ・ 各階の階段から一番奥の保育室に学校 110 番通報設備用空配管設置
- ・ 来訪者及び不審者確認のため、ホール（内側から外に向かって）、及び園庭に防犯カメラを設置し、そのモニターを事務室及び延長保育の部屋（2歳児室）に設置する
- ・ 0歳児の午睡用スペースの照明は1灯ずつ点滅ができるよう、紐付ブルスイッチを設置
- ・ 保育室等園児が利用する部屋のコンセントの設置高さについて留意すること
- ・ 上表とは別に、無線式電話機として事務室に親機、無線の子機を各階に1台設置する。（鉄筋コンクリート造でも子機が受信できること）
- ・ コンセントは、一ヶ所につき2口を標準とする。

2. 区民館

(1) 利用部門

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ 端子	電気時計	緊急時呼出ブザー	インターホン	電話機	情報端末	備考
		最低数	1室あたりの 防止機能 いたすら								
1	洋室1	4		○	○	○			内線 電話		
2	洋室2	4		○	○	○			内線 電話		
3	洋室3	4		○	○	○			内線 電話		
4	洋室4	4		○	○	○			内線 電話		
5	和室 1	4		○	○	○			内線 電話		
6	和室 2	4		○	○	○			内線 電話		
7	談話室・情報コーナー	8		○		○			内線 電話	○	・ 情報端末は、インターネット用空配管

(2) 管理部門

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ 端子	電気時計	緊急時呼出ブザー	インターホン	電話機	情報端末	備考
		最低数	1室あたりの 防止機能 いたすら								
8	事務室	4		○	○	○			○	○	・ 庁内 LAN 用の空配管設置 ・ 事務室の無い階の主入口との間にドアホン、電気錠設置 ・ インターネット回線(常時接続)
9	職員休憩室	2		○	○						
10	倉庫	1									

(3) 共用部門

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ端子	電気時計	緊急時呼出ブザー	インターホン	電話機	情報端末	備考
		最低数	1室あたりの 防止機能 いたずら								
11	男子トイレ	4		○							
12	女子トイレ	4		○							
13	多目的トイレ	1		○			○				
14	掃除具庫										
15	給湯室	3		○							
16	喫煙室	1		○							
17	倉庫			○							
18	廊下	各階 2		○							

【備考】

- ・不審者対策として、利用者が必ず事務室の前を通る構成とする。ただし、事務室の無い階では、ドアホンで事務室に連絡することにより各室に通ずる廊下に入ることができる構造とする。
- ・コンセントは、一ヶ所につき2口を標準とする

3. 認知症高齢者グループホーム

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ端子	電気時計	緊急時呼出ブザー	インターホン	電話機	情報端末	備考
		最低数	1室あたりの 防止機能 いたずら								
1	居室	4	○	○	○						・照明は家庭的なものを設置 ・電動ベッド用コンセントを設置
2	居間・食堂 ・キッチン	4	○	○	○				○		・照明はペンダント等家庭的なものを設置 ・電子レンジ、冷蔵庫用コンセント設置
3	職員作業スペース	3			○				○	○	
4	玄関	1	○	○							
5	共用トイレ	1	○	○			○				・照明は人感センサーによる点滅
6	浴室	(1)					○				・1室にはリフト付浴槽設置
7	脱衣室	2	○	○			○				・ヘアドライヤー、洗濯機、衣類乾燥機用コンセント設置
8	汚物処理室	2		○							・洗濯機用コンセント設置
9	倉庫	1		○							
10	廊下	3	○	○							

【備考】

- ・1階共用玄関部に、認知症高齢者グループホーム来訪者用のモニター付インターホン設置
- ・各階玄関部及び共用玄関外部、EVホール、EV内にITV設備設置
- ・コンセントは、一ヶ所につき2口を標準とする。

4. 保育園等複合施設棟 共用部

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ端子	電気時計	緊急時呼出ブザー	インターホン	電話機	情報端末	備考
		最低数	1室あたりの 防止機能 いたずら								
1	エントランス	4	○	○							・ 保育園用ドアホン、認知症高齢者グループホーム用モニター付きドアホン設置 ・ 認知症高齢者用 ITV カメラ設置
2	風除室	1	○	○							
3	共用 EV										・ 認知症高齢者グループホーム用として、EV ホール、EV かと内 に ITV カメラ設置
4	階段室	各階 1	○	○							
5	屋上	2		○							・ 自動灌水装置用電源
6	管理室	4				○					・ 各種消防設備の親機設置
7	ゴミ置場	1		○							

【備考】

- ・ コンセントは、一ヶ所につき 2 口を標準とする。

Ⅱ. 駐輪場棟

1. 駐輪場

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ端子	電気時計	緊急時呼出ブザー	インターホン	電話機	情報端末	備考
		最低数	1室あたりの 防止機能 いたずら								
1	駐輪場										・機械式駐輪場用電源確保
2	駐輪場倉庫	3							○	○	・コンセントは、2P(接地付き)とする。 ・電話機は空配管設置 ・インターネット回線用空配管設置

【備考】

- ・コンセントは、一ヶ所につき2口を標準とする。

2. 防災倉庫

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ端子	電気時計	緊急時呼出ブザー	インターホン	電話機	情報端末	備考
		最低数	1室あたりの 防止機能 いたずら								
1	防災倉庫	1									・掃除用電源 ・照明器具にガードを設置

【備考】

- ・コンセントは、一ヶ所につき2口を標準とする。

3. 町会倉庫

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ端子	電気時計	緊急時呼出ブザー	インターホン	電話機	情報端末	備考
		最低数	1室あたりの 防止機能 いたずら								
1	町会倉庫①	4									
2	町会倉庫② (事務所機能)	4			○						・IHヒーター設置

【備考】

- ・コンセントは、一ヶ所につき2口を標準とする。

4. 保育園園庭

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ端子	電気時計	緊急時呼出ブザー	インターホン	電話機	情報端末	備考
		最低数	1室あたりの 防止機能 いたずら								
1	園庭倉庫	2	○								
2	園庭トイレ	1					○				
3	園庭用屋外階段										
4	園庭 (屋外的空間)	2		○		○					- 防犯カメラ設置(事務室、延長保育の部屋にモニター設置) - 保育園事務室との連絡用インターホン設置(外部用防水ボックスに収納) - 保育園と園庭が離れているため、不審者の侵入等不測の事態への対応として、保育園の事務所に警報装置を設置(警報を伝えるとともに、その警報が伝わったことが確認できるもの)
5	園庭 (屋内的空間)	4	○			○					保育園と園庭が離れているため、不審者の侵入等不測の事態への対応として、保育園の事務所に警報装置を設置(警報を伝えるとともに、その警報が伝わったことが確認できるもの)

【備考】

- コンセントは、一ヶ所につき2口を標準とする。

5. その他

No.	室名	コンセント (※)		放送	テレビ端子	電気時計	緊急時呼出ブザー	インターホン	電話機	情報端末	備考
		最低数	1室あたりの 防止機能 いたずら								
1	駐車場(屋外)	1									屋外用コンセント

【備考】

- コンセントは、一ヶ所につき2口を標準とする。